



Legenda

| Blok | Opis |
|--------|---|
| | Legenda nie uwzględnia akcesoriów, mocowań itp. |
| — — — | Bednarka 30x4 DC |
| ===== | Zwody poziome - Drut odgromowy 8mm |
| ⚡ | Przewody odprowadzające - Drut odgromowy |
| ○ | Złącze krzyżowe 4-otworowe |
| ○ ○ | Złącze kontrolne 4-otworowe |

| | |
|---|----------------------------------|
| ⏏ | Uziom kompletny 4,5-metrowy Ø16 |
| ■ | Złącze rynnowe |
| □ | Skrzynka kontrolna do elewacji |
| ⚡ | Iglica kominowa 1.5m |
| ⚡ | Maszt z podstawą metalową |
| ⚡ | Zwód pionowy z drutu odgromowego |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|--------------------|------------|-------------------------|
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PROJEKTOWANIE RYSUNKU BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE | Temat: Termomodernizacja, remont i ucieplowienie | | PRACOWNIA ARCHITEKTÓW <i>sen</i> UL.PIOŹROWICKA95a/5 40-724 katowice | | | |
| | Adres: Wrocław , ul. Tęczowa 48 | | działka nr 17/13 , obręb Stare Miasto | | | |
| | Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny | | Rysunek: Rzut parteru. Instalacja elektryczna | | | |
| | Projektant: | mgr inż. Piotr Adamczyk | Podpis: | <i>[signature]</i> | Upr. proj. | SLK/5484/POOE/14 |
| | Sprawdził: | | Podpis: | | Upr. proj. | |
| Opracował: | | | Podpis: | | Data: | 11.2019 r. |
| | | | | | Skala: | 1:50 |
| | | | | | Nr rys. | 7 |